



**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.**  
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **SVĚT OKEN s.r.o.**  
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

# CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku  
č. CV - 18 - 418/Z

Výrobek: **Plastové vnější (vchodové) dveře, systém GEALAN S 9000**  
Výrobce: **SVĚT OKEN s.r.o., Jasenická 1254, 755 01 Vsetín**

## Popis:

Provedení	Vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, dovnitř a ven otevíravé
Zárubeň a křídlo	Zárubňový profil č. 6002, 6016 (vč. FUTURA), 6036 – výztuha č. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6036, 6037 (tl. 1,5, resp. 2 mm), křídlový profil č. č. 6017, 6025, 6039 – dovnitř otevíravé, č. 6027, 6033 – ven otevíravé – výztuha č. výztuha č. 6720, 6721, 6722 tl. 2 mm, sloupek, poutec č. 6006, 6022 / výztuha 6712, 6725, 6726, 6727, 6728, 6734 (tl. 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm)
Práh	Hliníkový práh č. 2596
Výplň	výplně s $U_p = 1,1$ ; $U_p = 0,7$ ; $U_p = 0,6$ nebo izolační sklo Planibel Clear 4 mm / 16 mm rámeček Chromatech Ultra nebo TGI nebo Swisspacer V, argon / iplus Top 1.1 4 mm s $U_g = 1,1$ a další skla odpovídajícího složení s $U_g = 1,1$ ; $U_g = 1,0$ ; $U_g = 0,9$ ; $U_g = 0,8$ ; $U_g = 0,7$ ; $U_g = 0,6$ ; $U_g = 0,5$ ; Plastová zasklívací lišta č. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140, 6142, 6144, 6146, 6148, 6150, 6152 s koextrudovaným těsněním, vnější těsnění č. 3167 92 v rozích svařované
Těsnění	Vnitřní č. 8187 92, svařované, středové č. 6101 92 naextrudované, svařované a vnější č. 3167 92, svař.
Kování	zámek KfV AS 2750, případně G-U nebo MACO, 3 ks rektifikovatelných závěsů

## Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledky
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	třída 1, 2, 3, 4
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	bez průniku vody do 50 Pa, 100 Pa, 200 Pa
Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak pro třídu zatížení 3)	ČSN EN 12211	relativní čelní průhyb < 1/300, funkční, bez viditelných deformací
Součinitel prostupu tepla $U_D$ (v pořadí podle $U_p$ nebo $U_g$ uvedených výplní, hodnota v závorce platí pro dveře ven otevíravé, hodnota před lomítkem platí při použití skla s rámečkem Swisspacer V, hodnota za lomítkem pro skla s rámečkem TGI a Chromatech Ultra)	ČSN EN ISO 10077-1	1,1 (1,2); 0,88 (0,91); 0,81 (0,85); 1,2/ 1,2 (1,2/ 1,3); 1,1/ 1,2 (1,2/ 1,2); 1,1/ 1,1 (1,1/ 1,1); 1,0/ 1,0 (1,0/ 1,1); 0,94/ 0,96 (0,98/ 0,99); 0,88/ 0,89 (0,91/ 0,93); 0,81/ 0,83 (0,85/ 0,86) W/(m <sup>2</sup> .K)

**Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:**

Vyhovuje:	ČSN EN 12207 průvzdušnost: v pořadí odemčené / zamčené	třída 2/4 – dovnitř otevíravé třída 1/3 – ven otevíravé
	ČSN EN 12208 vodotěsnost: v pořadí odemčené / zamčené	třída 2A/3A – dovnitř otevíravé třída 5B/5A – ven otevíravé
	ČSN EN 12210 odolnost proti zatížení větrem:	třída C3
	ČSN 73 0540-2 součinitel prostupu tepla:	$U_{N,20} \leq 1,7$ W/(m <sup>2</sup> .K)

**Podklady:** Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1390-CPR-0228-2014/Z vydaný CSI a.s. – NB 1390.

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznámá ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **25.07.2018**  
Platnost do: **31.08.2020**  
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.



Ing. Vladan Panovec  
vedoucí pracoviště