

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
část 1 – mechanické a fyzikální vlastnosti

č. CE-ZSTV-047-23

na výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF® MB-86N ST, MB-86N SI a MB-86N SI+

výrobce:

SVĚT OKEN s.r.o.
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín
Česká republika
IČO: 25831925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5/B5 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída C5/B5 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída C5/B5 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída C5/B5 – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída C5/B5 – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E900 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída E1500 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída E1350 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída E900 – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1499 mm x 2659,5 mm)
		třída 4 – jednokřídlové dveře ven otevíravé (1230 mm x 2180 mm)
		třída 4 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
		třída 3 – dvoukřídlové dveře ven otevíravé
		třída 3 – dvoukřídlové dveře dovnitř otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-018-23 vydaného dne 13.03.2023 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 13. března 2023

Platnost do: 13. března 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV